



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal nº. 1.657 de 30 de abril de 1969
Rua: Luiz de Queiroz, 306 – Piracicaba/SP – CEP 13.400-780 - Fone: (19) 3433-1411/3432-4248
Home page: www.semaepiracicaba.sp.gov.br

DIVISÃO DE TRATAMENTO PIRACICABA

TERMO DE REFERÊNCIA Solicitação de Compras nº 2020/001398

Aquisição de válvulas tipo diafragma para uso no sistema de dosagem de produtos químicos (cal e carvão) na ETA Anhumas e Luiz de Queiroz.

Especificações:

Item 1) 12 (doze) unidades - Válvula de diafragma industrial passagem reta/plena DN25mm (3/4") soldável de PVC com duas porcas e buchas (interno liso), pressão máxima de trabalho de 10kgf/cm², acionamento manual através de volante termoplástico, diafragma em borracha de EPDM, corpo/tampa/porcas/haste em PVC, indicador visual de abertura. Deverá trazer marcado de forma visível e resistente, no mínimo: a) marca (logotipo) e/ou nome do fabricante; b) diâmetro(s) nominal(is); material de fabricação e d) número da norma. Nota: As buchas com as porcas deverão fazer a vedação apenas nas faces do corpo do registro.

Item 2) 06 (seis) unidades - Válvula de diafragma industrial passagem reta/plena DN32mm (1") soldável de PVC com duas porcas e buchas (interno liso), pressão máxima de trabalho de 10kgf/cm², acionamento manual através de volante termoplástico, diafragma em borracha de EPDM, corpo/tampa/porcas/haste em PVC, indicador visual de abertura. Deverá trazer marcado de forma visível e resistente, no mínimo: a) marca (logotipo) e/ou nome do fabricante; b) diâmetro(s) nominal(is); material de fabricação e d) número da norma. Nota: As buchas com as porcas deverão fazer a vedação apenas nas faces do corpo do registro.

Item 3) 20 (vinte) unidades - Válvula de diafragma industrial passagem reta/plena DN40mm (1 1/4") soldável de PVC com duas porcas e buchas (interno liso), pressão máxima de trabalho de 10kgf/cm², acionamento manual através de volante termoplástico, diafragma em borracha de EPDM, corpo/tampa/porcas/haste em PVC, indicador visual de abertura. Deverá trazer marcado de forma visível e resistente, no mínimo: a) marca (logotipo) e/ou nome do fabricante; b) diâmetro(s) nominal(is); material de fabricação e d) número da norma. Nota: As buchas com as porcas deverão fazer a vedação apenas nas faces do corpo do registro.

Item 4) 05 (cinco) unidades - Válvula de diafragma industrial passagem reta/plena DN50mm (1 1/2") soldável de PVC com duas porcas e buchas (interno liso), pressão máxima de trabalho de 10kgf/cm², acionamento manual através de volante termoplástico, diafragma em borracha de EPDM, corpo/tampa/porcas/haste em PVC, indicador visual de abertura. Deverá trazer marcado de forma visível e resistente, no mínimo: a) marca (logotipo) e/ou nome do fabricante; b) diâmetro(s) nominal(is); material de fabricação e d) número da norma. Nota: As buchas com as porcas deverão fazer a vedação apenas nas faces do corpo do registro.

Condições de Fornecimento:

- O produto deverá ser de primeira linha e atender rigorosamente as características exigidas pelo SEMAE.





SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal nº. 1.657 de 30 de abril de 1969

Rua: Luiz de Queiroz, 306 – Piracicaba/SP – CEP 13.400-780 - Fone: (19) 3433-1411//3432-4248

Home page: www.semaepiracicaba.sp.gov.br

DIVISÃO DE TRATAMENTO PIRACICABA

- Quando da entrega, os materiais deverão estar em perfeitas condições de utilização, ou seja, produto novo e sem uso.
- A Contratada fica obrigada a dar garantia integral contra qualquer defeito de fabricação, mesmo após sua aceitação/aprovação pelo SEMAE, sendo que a nova(s) unidade(s) empregada(s) na substituição da(s) defeituosa(s) ou danificada(s) deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao da substituída(s).
- Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre os materiais, quando se constatar que o defeito decorre de mau uso ou negligência do preposto do SEMAE:
- No caso de devoluções, a reposição deverá ser feita considerando-se o mesmo prazo da entrega inicial, a contar da comunicação do fato, sem quaisquer ônus para o SEMAE.
- A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tão somente, que o SEMAE está de acordo com a quantidade dos materiais, sendo o seu recebimento definitivo condicionado às análises técnicas à aferição da qualidade e características dos mesmos.

Prazo de Entrega:

- O prazo para a entrega deverá ser em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

Garantia:

- A contratada deverá apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses.

Local de Entrega:

- Estação de Tratamento de Água Luiz de Queiroz, localizada na rua Luiz de Queiroz, 306 – Centro – Piracicaba/SP – CEP 13400-780.

Horário de Entrega;

- O horário para a entrega é das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 h, de 2ª a 6ª - feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Piracicaba, 04 de junho de 2020


Antonio Alves de Andrade
Setor de Manutenção
ETA Luiz de Queiroz