



DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: Dezembro/2020

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	06:25	-	28,1	7,1	3,15	9:00	24,0	27,8	7,3	2,8	9,8
2	11:30	33,0	27,7	7,1	4,11	9:00	25,4	26,1	7,5	2,0	0,0
3	06:30	-	26,9	7,4	2,50	9:00	28,5	27,4	7,5	2,8	0,0
4	07:50	-	26,0	7,1	2,38	10:30	30,0	27,1	7,6	2,9	9,5
5	06:30	-	27,3	7,0	3,97	9:00	28,5	28,9	7,4	3,1	0,0
6	10:30	-	27,3	6,9	4,26	9:00	25,0	26,5	7,4	1,9	3,5
7	06:30	-	26,7	7,0	2,36	9:00	24,0	25,4	7,3	2,7	31,6
8	18:00	-	25,4	6,7	4,00	9:00	24,5	25,9	7,2	1,8	10,3
9	06:30	-	25,0	6,8	4,40	9:00	25,7	25,5	7,2	2,7	0,0
10	19:00	-	27,5	6,8	4,30	9:00	25,3	25,9	7,0	2,9	0,0
11	06:30	26,0	26,3	6,8	4,67	9:00	22,5	22,8	7,2	3,1	0,0
12	21:00	-	26,3	6,8	4,80	9:00	25,7	25,4	7,3	2,6	0,0
13	06:30	-	25,3	7,4	4,89	9:00	26,0	28,1	7,2	2,3	1,7
14	07:40	-	25,6	7,2	4,56	9:00	27,1	26,2	7,3	2,4	17,0
15	06:30	-	25,7	6,9	5,1,5	9:00	27,4	26,2	7,2	2,7	7,4
16	11:00	-	26,6	7,0	4,96	9:00	28,0	26,4	7,3	2,5	0,3
17	08:30	-	26,8	7,2	4,64	9:00	25,5	25,8	7,2	2,1	1,4
18	10:00	-	26,3	6,8	4,80	9:00	27,0	27,2	7,1	2,9	17,0
19	06:30	-	24,7	6,8	4,42	9:00	29,0	26,9	7,2	2,5	7,0
20	07:30	-	26,1	7,0	5,20	9:00	27,4	27,2	7,3	2,4	0,0
21	06:30	-	25,2	6,8	5,46	9:00	29,0	27,1	7,3	2,5	0,0
22	11:00	-	27,7	6,8	5,25	9:00	27,0	26,3	7,1	2,2	8,4
23	15:00	-	28,1	7,2	5,19	9:00	25,6	26,0	7,1	3,2	0,0
24	10:00	-	27,3	7,1	5,00	11:00	27,5	26,9	7,3	2,9	0,0
25	18:30	-	27,2	6,9	5,78	9:00	23,0	26,6	7,2	2,9	0,0
26	18:10	-	27,8	7,3	5,60	9:00	27,2	26,4	7,4	2,9	0,0
27	18:30	-	25,0	7,2	4,19	9:00	25,2	25,6	7,1	2,4	0,7
28	06:30	-	26,0	7,2	4,90	9:00	26,1	19,1	7,2	2,3	12,7
29	09:10	-	23,9	7,1	5,48	9:00	25,4	25,2	7,2	7,3	29,6
30	07:40	-	23,6	7,1	5,13	9:00	26,6	25,0	7,2	3,8	11,3
31	09:30	-	24,2	7,1	5,00	9:00	25,6	25,3	7,2	3,6	0,0
MÍN.				-	2,4				7,0	7,0	0,0
MÉD.				-	4,5				7,3	2,8	5,8
MÁX.				-	5,8				7,6	7,3	31,6
TOTAL											179,2

(DPT-DF)

Tecnóloga Elaine Contiero Ribeiro
Diretora Departamento de Tratamento de Água