



## SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

R. XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – 13.417-100 – Fone: (19) 3403 9623

[licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br)

[www.semaepiracicaba.sp.gov.br](http://www.semaepiracicaba.sp.gov.br)

**PREGÃO N.º 026/2021**

**PROCESSO N.º 0928/2021**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE FERRO FUNDIDO NODULAR**

### **Ref.: Questionamento**

Questionamento apresentado pelas empresas **VALDIR JOSÉ CEREGATO E BERMAD**, o Setor de Suprimentos, recebe e disponibiliza a quem possa interessar.

“Lote 07 – Itens 14 e 15

No edital é mencionado que a válvula redutora e sustentadora deve ter sede em bronze ou aço inox. Modelos de câmara simples não dispõem de sede fixada ao corpo, por este motivo entendemos que o SEMAE precisa de válvulas com corpo Y câmara dupla com a sede de vedação em bronze ou aço inox fixada ao corpo. Está correto nosso entendimento?”

**Resposta do Sr. Luis Armando Veríssimo - Engenheiro de Produção - Materiais:**

***“O entendimento dos fornecedores está correto, as válvulas redutoras deverão ser preferencialmente com câmara dupla e obrigatoriamente com sede em bronze ou aço inoxidável fixada ao corpo.”***

**Rubia Aparecida Siqueira Blanc Martini**

Assessor Administrativo- Setor de Suprimentos