



**DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO**  
**BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.**

**MÊS:** JUNHO/2019

Valores da água bruta do Rio Corumbataí						Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
DIA	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	06:30	-	21,4	7,4	6,77	13:00	27,1	23,0	7,1	4,0	0,0
2	15:20	-	22,1	7,2	7,12	9:00	22,7	22,3	7,1	3,2	0,0
3	07:45	-	21,3	7,3	6,73	10:00	21,4	22,0	7,1	4,4	5,2
4	08:15	-	20,2	7,1	6,64	9:00	18,8	21,0	7,2	3,1	0,0
5	07:35	-	18,9	7,0	7,27	8:00	18,0	20,0	7,0	3,8	0,0
6	07:25	-	18,2	7,2	7,82	9:00	16,6	20,0	7,0	4,2	0,0
7	08:20	10,0	17,8	7,1	7,72	9:00	17,6	20,1	7,2	4,2	0,0
8	07:00	-	18,2	7,1	8,20	9:00	16,8	19,0	7,2	4,5	0,0
9	19:00	-	18,4	7,2	7,86	9:00	16,5	19,5	7,3	4,6	0,0
10	08:20	-	16,9	7,2	6,93	9:00	17,5	19,3	7,1	3,9	0,0
11	07:40	-	16,9	7,2	7,52	8:00	20,0	19,0	7,0	3,5	0,0
12	09:40	-	17,3	7,1	7,45	9:00	18,5	19,5	7,0	3,7	0,0
13	20:30	-	19,7	7,2	7,08	8:00	18,0	19,8	7,3	2,8	0,0
14	19:30	31,0	20,7	7,2	6,77	15:00	28,3	21,4	7,1	3,8	0,0
15	08:00	-	23,6	7,2	6,50	9:00	21,2	20,9	7,3	4,4	0,0
16	20:00	-	20,7	7,3	6,95	9:00	20,5	21,0	7,1	4,1	0,0
17	07:40	-	19,1	7,1	4,22	9:05	19,5	20,7	7,3	3,2	0,0
18	06:20	-	18,7	7,2	6,94	9:00	18,6	20,2	7,2	3,4	0,0
19	08:25	-	18,3	7,1	7,42	10:00	19,5	20,6	7,2	3,6	0,0
20	14:00	-	24,1	7,3	7,70	9:00	21,0	20,2	7,1	3,4	0,0
21	11:25	28,0	18,7	7,1	6,83	10:00	21,0	21,3	7,2	4,5	0,0
22	08:00	-	23,5	7,2	7,20	10:00	22,0	21,5	7,2	4,0	0,0
23	08:00	-	24,0	7,2	7,70	9:15	18,8	20,1	7,4	3,2	0,0
24	09:00	-	17,4	7,2	7,40	13:00	24,7	21,0	7,1	4,6	0,0
25	07:40	-	18,3	7,2	7,31	9:30	19,3	20,0	7,2	3,8	0,0
26	07:40	-	19,0	7,2	7,30	13:00	30,0	21,2	-	4,3	0,0
27	07:50	-	19,7	7,2	7,16	9:00	20,9	21,0	7,1	3,7	0,0
28	08:20	-	19,9	7,2	6,92	13:00	26,5	22,0	7,1	4,1	0,0
29	08:00	-	23,1	7,2	6,40	9:00	20,5	20,9	7,4	2,9	0,0
30	08:00	-	22,4	7,3	6,80	9:00	21,3	20,9	7,1	3,1	0,0
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MÍN.</b>			16,9	7,0	4,22				-	2,8	0,0
<b>MÉD.</b>			20,0	7,2	7,09				-	3,8	0,2
<b>MÁX.</b>			24,1	7,4	8,20				-	4,6	5,2
										<b>TOTAL</b>	5,2

(DPT-DF)

Tecnólogo José Maria Sanglade Marchiori  
Departamento de Produção e Tratamento