

Assunto **Re: Fwd: Fwd: ENC: Aviso de Licitação 112/2019 - CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO- (13/09/2019)- PREGÃO SEMAE**

De Luis Armando Verissimo <lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <dstoledo@semaepiracicaba.sp.gov.br>, Jose Hermes Gallucci (Suprimentos) <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 05/09/2019 13:53



Boa tarde.

A pintura eletrostática deverá ter uma espessura o suficiente para resistir aos impactos durante o transporte, manuseio, instalação e operação da conexão e fornecer proteção adequada contra corrosão, inclusive quando ela for instalada enterrada.

Iremos especificar a espessura da pintura para as próximas compras.

A cor geralmente fornecida é azul, mas como existem fornecedores que podem utilizar outras cores como amarela, verde, etc., não achamos necessária a especificação desta.

A pressão de trabalho é a mínima que todas as outras conexões de ferro fundido suportam, ou seja, no mínimo 10 bar.

Geralmente recebemos os anéis de vedação em borracha EPDM, podendo ser de outro polímero caso o mesmo seja adequado ao fluido que passará pela conexão, principalmente do ponto de vista da potabilidade.

Para esta conexão, geralmente faz-se o ensaio hidrostático ao metal branco e com revestimento, para observarmos possíveis trincas ou furos na peça e a vedação oferecida pelo anel de borracha.

A pressão de serviço admissível é a que norteia as conexões de ferro fundido conforme a NBR 7675.

Deverá haver inspeção técnica para todas as conexões, conforme os itens 01 a 08 do Termo de Referência.

Luís Armando Veríssimo

Planejamento e Controle de Materiais

Em 05/09/2019 09:08, Douglas Sarti Toledo escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**Fwd: ENC: Aviso de Licitação 112/2019 - CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO- (13/09/2019)- PREGÃO SEMAE  
**Data:**Wed, 04 Sep 2019 14:15:42 -0300  
**De:**Jose Hermes Gallucci <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
**Responder a:**jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br  
**Empresa:**SEMAE Piracicaba  
**Para:**Douglas Sarti Toledo (Almoxarifado) <dstoledo@semaepiracicaba.sp.gov.br>

---Douglas, boa tarde!  
segue questionamento da empresa para ser respondido.  
obrigado



**Jose Hermes Gallucci**  
Chefe de Setor de Suprimentos  
Setor de Suprimentos  
(19) 3403-9611  
[semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br)



----- Mensagem original -----

**Assunto:** ENC: Aviso de Licitação 112/2019 - CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO- (13/09/2019)-  
PREGÃO SEMAE

**Data:** 04/09/2019 13:54

**De:** "Gislaine | INVEL" <[gislaine@invel.ind.br](mailto:gislaine@invel.ind.br)>

**Para:** <[licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br)>

**Cópia:** <[compras@semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:compras@semaepiracicaba.sp.gov.br)>

Prezados, boa tarde !

Recebemos o aviso de licitação ref. ao pregão 112 e temos as seguintes dúvidas:

**LOTE 11 - Item 29:**

-

- Informar a especificação para a pintura Epóxi eletrostática a pó, como espessura mínima, cor, ensaios aplicáveis, etc.
- Informar se o elemento de vedação pode ser em Nitrílica
- Informar pressão de trabalho
- Informar se haverá inspeção na fabrica

Grata,



**Gislaine Silveira**  
Supervisora de Vendas  
Tel.: (11) 4717-9371  
[vendas@invel.ind.br](mailto:vendas@invel.ind.br)  
[www.invel.ind.br](http://www.invel.ind.br)



**De:** Setor de Suprimentos <[compras@semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:compras@semaepiracicaba.sp.gov.br)>

**Enviada em:** sexta-feira, 30 de agosto de 2019 09:36

**Para:** undisclosed-recipients:

**Assunto:** Aviso de Licitação 112 - CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO- (13/09/2019)

**Prioridade:** Alta

**Aviso de Licitação**

**112 - CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO- (13/09/2019)**

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

EDITAL Nº.: 112/2019

PROCESSO.: 4510/2019



DATA.: **13/09/2019**

HORÁRIO.: **08h30min**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO.**


EXCLUSIVO PARA ME/EPP, ENTRETANTO, NÃO HAVENDO, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) FORNECEDORES COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO ME OU EPP, A LICITAÇÃO SERÁ FRACASSADA E REABERTA, EM ATO CONTÍNUO, PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO, NOS TERMOS DO EDITAL.

Consulta/Aquisição do edital: <http://www.semaepiracicaba.sp.gov.br/?p=YXJ0aWdv&id=MTA4Nzg=> (sem custo) ou Setor de Protocolo (recolhimento de R\$ 10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 9 às 16 horas.




**Atenciosamente,**

**SETOR DE SUPRIMENTOS - SEMAE PIRACICABA**

**FONE (19) 3403-9623/9614**



**Setor de Suprimentos**  
Departamento Administrativo  
(19) 3403-9623 / 9614  
[semaepiracicaba.sp.gov.br](http://semaepiracicaba.sp.gov.br)



**Luis Armando Verissimo**  
Encarregado de Equipe  
Setor de Almoxarifado  
(19) 3403-9611  
[semaepiracicaba.sp.gov.br](http://semaepiracicaba.sp.gov.br)

