

Assunto **Re: Fwd: Esclarecimento PREGÃO PRESENCIAL sob n.º 143/2019**

De Denival <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 05/12/2019 14:27

Prioridade Normal



Boa tarde

Os cabos deverão ser cotados e fornecidos conforme características técnicas compatíveis com as mínimas exigidas no edital, ou qualidade superior.

O certificado deverá ser fornecido conforme item 2.3 do Termo de Referência, ou seja, a Contratada deverá fornecer os cabos com certificado de conformidade do INMETRO, comprovando o atendimento da ANBT NBR 7288.

Denival Santin
DMIEM


From: Jose Hermes Gallucci
Sent: Thursday, December 5, 2019 9:57 AM
To: Denival Jose santin (DMIEM)
Subject: Fwd: Esclarecimento PREGÃO PRESENCIAL sob n.º 143/2019

---Denival, segue questionamento da empresa para ser respondido.
Obrigado!



----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Esclarecimento PREGÃO PRESENCIAL sob n.º 143/2019
Data:05/12/2019 07:44
De:Carine Fernanda de Moraes Silva <cfsilva@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para:"Jose Hermes Gallucci (Suprimentos)" <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Responder para:suprimentos@semaepiracicaba.sp.gov.br



----- Mensagem original -----

Assunto:Esclarecimento PREGÃO PRESENCIAL sob n.º 143/2019
Data:04/12/2019 19:13
De:"Daniela Reis - CONDUSCABOS" <daniela.reis@conduscabos.ind.br>
Para:<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Senhores, bom dia.

Por favor informe se para os cabos elétricos serão aceito cabos superiores ao solicitado, ou seja, Cabo com isolamento em HEPR 90°C sendo também 0,6/1Kv, NBR 7286. Caso seja aceito, por favor informe se aceitará relatórios de ensaios de fábrica ao invés do certificado, visto que essa NBR sua certificação é voluntária perante ao INMETRO.

Podemos enviar atestados de fornecimento de órgão públicos, incluindo SABESP.

No aguardo para que possamos participar, agradecemos atenção.

