

Assunto **Re: Fwd: Pedido de esclarecimento PP 143/2019**  
De Denival <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Para <rmartini@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Data 06/12/2019 10:51  
Prioridade Normal



Bom dia


Os cabos deverão ser cotados e fornecidos conforme características técnicas compatíveis com as mínimas exigidas no edital, ou qualidade superior (NBR 7286 HEPR 90° 0,6/1kv).

Denival Santin  
DMIEM



**From:** Rubia Aparecida Siqueira Blanc Martini  
**Sent:** Friday, December 6, 2019 10:38 AM  
**To:** Denival Jose santin (DMIEM)  
**Subject:** Fwd: Pedido de esclarecimento PP 143/2019

Bom dia Denival, segue questionamento referente PP 143/2019

At,te



**Rubia Aparecida Siqueira Blanc Martini**  
Assessor Administrativo  
Setor de Suprimentos  
(19) 3403-9611  
[semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:semaepiracicaba.sp.gov.br)



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Pedido de esclarecimento PP 143/2019  
**Data:**06/12/2019 10:31  
**De:**"Raphael Fernandes - BRWF" <brwf.raphael@gmail.com>  
**Para:**<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia,

Por gentileza, solicito esclarecimento para a questão abaixo:

1 – Nos lotes 1,2,3,10 serão aceitos cabos de acordo com a NBR 7286 HEPR 90° 0,6/1kv?

Atenciosamente,



PAINÉIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

**Raphael Fernandes**

Gerente Comercial

Fone: 19 2219-8168 / 99214-4442

Rua Julio Rohwedder, 53 – Vila Real – Hortolândia/SP