

Assunto **Re: Fwd: Pregão 010/2020 - Pedido de esclarecimento**  
De Denival <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Para <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Data 16/01/2020 06:49  
Prioridade Normal



Bom dia

O comando eletrônico do atuador deverá ser no próprio atuador, sem o fornecimento de painel para comando a distância.

Denival Santin  
DMIEM

**From:** Jose Hermes Gallucci  
**Sent:** Wednesday, January 15, 2020 2:51 PM  
**To:** Denival Jose santin (DMIEM)  
**Subject:** Fwd: Pregão 010/2020 - Pedido de esclarecimento

---Denival, boa tarde!

Segue questionamento;

obrigado



----- Mensagem original -----

**Assunto:** Pregão 010/2020 - Pedido de esclarecimento  
**Data:** 15/01/2020 14:44  
**De:** Wilson Magalhães Gouveia <Wilson.Br@bermad.com>  
**Para:** "licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br" <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Prezados Senhores,

**Ref. Pregão Presencial nº 010/2020 – Pedido de Esclarecimento**

Com relação ao Pregão em referência Objeto: **Contratação de empresa para fornecimento de válvulas borboletas com atuadores elétricos.**

**Solicitamos os seguintes esclarecimentos:**

**Itens 1 e 2**

Solicitamos confirmar se é necessário ter eletrônica embarcada (Contatora dentro do atuador) e painel de comando local para o atuador elétrico.



**Wilson Magalhaes Gouveia**  
Engenharia de Aplicação - Saneamento

 (55) 11 30741199

 RAMAL: 132

