

Assunto **Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PR 010/2020**  
De Denival <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Para <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Data 16/01/2020 06:59  
Prioridade Normal



Bom dia

Tendo em vista a necessidade dessas válvulas para serviços essenciais ao abastecimento em vários bairros da cidade, manteremos o prazo de entrega de 60 (sessenta) dias, além do que, na pesquisa de preços, vários fabricantes e fornecedores apresentaram propostas que atendem o prazo estipulado.

Serão aceito catálogos dos fornecedores em inglês desde que, a descrição da proposta técnica e desenhos seja em português. Serão aceito materiais de qualidade superiores aos solicitados.

Denival Santin  
DMIEM

**From:** Jose Hermes Gallucci  
**Sent:** Wednesday, January 15, 2020 12:42 PM  
**To:** Denival Jose santin (DMIEM)  
**Subject:** Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PR 010/2020

---Denival, boa tarde!

Favor apreciar o questionamento da empresa e responder.  
obrigado



----- Mensagem original -----

**Assunto:**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PR 010/2020  
**Data:**15/01/2020 11:22  
**De:**"Vendas2 - VCW Valvulas" <vendas2@vcwvalvulas.com.br>  
**Para:**<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia,

Solicitamos respostas aos questionamentos abaixo, referente ao Pregão Presencial nº 010/2020:

Com relação ao Prazo de entrega, informamos que 60 dias é insuficiente para todo o processo de fabricação das valvulas com atuadores elétricos, visto que o fornecedor de atuador, leva de até 75 a 90 dias para entregar o atuador elétrico. Solicitamos que seja aceito o prazo de entrega de até 90 dias.

Será aceito catalogo do fornecedor de atuador elétrico em inglês? Porém toda a descrição da proposta técnica e desenhos será em português, comprovando que atendemos toda a descrição solicitada no edital.

Será aceito para as valvulas borboleta os mancais de escorregamento em Bronze SAE 660? Este é superior ao TM23.

Atenciosamente,

**Danilo Melo**

Engenheiro de Vendas Jr.

(15) 3238-5300



Rua Yashica, 487 - Sorocaba/SP | CEP 18016-440

☎ 55 15 3238.5300 | [www.vcwvalvulas.com.br](http://www.vcwvalvulas.com.br)

MEMBER OF THE **AVR** GROUP   @vcwvalvulas