



## **SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE**

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

R. XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – 13.417-100 – Fone: (19) 3403 9623

[licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br) [www.semaepiracicaba.sp.gov.br](http://www.semaepiracicaba.sp.gov.br)

**PREGÃO N.º 030/2020**

**PROCESSO N.º 7482/2019**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA READEQUAÇÃO DE SISTEMA DE REMOÇÃO DE LODO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA**

**Ref.: Questionamento**

Questionamento apresentado pela empresa **GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.** CNPJ: 27.391.046/0001-35, o Setor de Suprimentos, recebe e disponibiliza a quem possa interessar.

**Pergunta:**

“A concretagem para apoio e fixação dos trilhos deverão ser feitos ao longo de toda Passarela, na largura e no comprimento e não somente no apoio dos trilhos?”

**Resposta:**

Conforme informado pelo requisitante Sr. Serafino Odorisi, Chefe do Setor de Manutenção do Sistema de Produção de Água Corumbataí: “A concretagem deverá ser feita em toda a extensão das 02 (duas) passarelas lado esquerdo e lado direito, ou seja, no comprimento, na largura e na altura. Preenchendo toda a extensão das passarelas onde serão fixados os trilhos.”

**José Hermes Gallucci**

Chefe do Setor de Suprimentos