



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

R. XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – 13.417-100 – Fone: (19) 3403 9623

licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

www.semaepiracicaba.sp.gov.br

PREGÃO N.º 032/2020

PROCESSO N.º 0424/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAINÉIS ELÉTRICOS COM PARTIDA INVERSOR DE FREQUÊNCIA E PARTIDA SOFT-STARTER PARA ACIONAMENTO DE MOTOR TRIFÁSICO

Ref.: Questionamento

Questionamento apresentado pela empresa **BRWF SOLUÇÕES ELETRICAS & HIDRAULICAS**, CNPJ: 07.219.351/0001-37, o Setor de Suprimentos, recebe e disponibiliza a quem possa interessar.

Pergunta:

"No item 2.3 do termo de referência está descrito que o inversor deverá ter potencial nominal de 55KW (75CV) para uma tensão de 440V e corrente de 312A, porém o inversor nesta potência tem corrente de saída de 106A.

No item 12.2 do termo de referência está descrito que o inversor de 55KW (75CV) deverá ter a corrente de 105A.

Podemos considerar o valor descrito no item 12.2 e dimensionar um inversor de 55KW 105A para este painel?"

Resposta:

Conforme informado pela requisitante, Sr. Denival José Santin:
"A corrente correta é de aproximadamente 105 A, conforme descrição do item 12.2".

José Hermes Gallucci

Chefe do Setor de Suprimentos