



DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: Janeiro/2021

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	06:00	-	24,1	7,3	5,43	9:00	23,8	25,1	7,2	4,0	0,0
2	07:00	-	23,8	7,1	6,34	9:00	25,6	25,8	7,1	3,1	0,0
3	18:30	-	26,0	7,3	5,60	9:00	27,4	26,0	7,2	3,7	0,0
4	06:20	-	25,2	7,2	5,43	9:00	25,3	26,4	7,1	3,8	0,0
5	15:00	-	27,3	7,2	5,75	9:00	25,4	26,6	7,2	3,4	0,0
6	08:45	-	26,1	7,3	5,91	9:00	25,0	27,5	7,2	3,0	0,0
7	17:00	-	28,3	7,3	5,71	9:00	29,1	27,6	7,3	2,9	0,0
8	06:30	30,6	27,1	7,3	5,29	9:00	26,5	26,8	7,2	2,3	2,8
9	06:30	-	26,1	7,2	5,50	9:00	28,1	26,4	-	3,7	0,0
10	18:30	-	28,5	7,2	5,60	9:00	25,0	27,0	7,2	3,4	0,0
11	09:50	-	26,8	7,2	5,10	9:00	29,1	26,8	7,2	3,6	13,4
12	18:30	-	27,5	7,1	5,32	9:00	29,0	27,4	7,2	3,8	0,0
13	10:40	-	26,1	7,0	5,74	9:00	26,2	26,7	7,2	4,7	24,0
14	19:30	32,5	25,1	7,1	6,31	9:00	26,0	26,0	7,0	4,4	27,7
15	08:50	-	24,2	6,7	5,54	9:00	29,0	26,5	7,1	4,4	27,8
16	15:00	-	26,0	6,9	2,50	9:00	24,5	25,1	7,1	3,9	1,6
17	07:00	-	24,7	7,2	5,32	9:00	26,7	25,2	7,2	4,6	0,0
18	15:00	-	26,1	7,1	6,18	9:00	25,0	26,0	7,2	4,7	17,5
19	11:00	-	25,8	7,1	6,23	9:00	25,6	26,1	7,2	4,4	1,2
20	08:40	-	26,2	7,2	6,00	9:00	28,0	26,3	7,2	4,1	21,6
21	09:30	-	26,4	7,4	5,63	9:00	27,3	26,1	7,2	4,1	0,0
22	15:00	-	26,9	7,3	5,92	9:00	27,0	27,5	7,3	3,2	0,0
23	19:00	-	28,6	7,5	6,00	9:00	27,1	27,7	7,2	3,7	0,0
24	07:30	-	25,6	6,9	5,72	9:00	26,3	27,7	7,2	3,5	1,5
25	09:10	-	26,4	7,3	6,08	9:00	25,1	26,2	7,3	3,8	12,2
26	07:00	-	26,4	7,4	6,00	9:00	24,8	26,9	7,2	4,0	2,9
27	13:00	-	27,0	7,2	5,93	9:00	26,6	27,3	7,3	3,2	0,0
28	13:00	-	27,3	7,2	5,51	9:00	27,9	27,6	7,3	3,5	5,9
29	09:05	31,0	26,2	7,4	5,84	9:00	29,8	27,6	7,1	3,1	0,0
30	13:30	-	28,3	7,5	6,13	9:00	28,0	27,4	7,2	3,6	0,0
31	08:00	-	27,1	7,4	5,55	9:00	26,7	27,9	7,2	3,4	0,0
MÍN.				-	2,5				7,0	2,3	0,0
MÉD.				-	5,6				7,2	3,7	5,2
MÁX.				-	6,3				7,3	4,7	27,8
TOTAL											160,1

(DTA-NPCL)

Tecnóloga Elaine Contiero Ribeiro
Diretora Departamento de Tratamento de Água