



**DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA**  
**BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.**

**MÊS:** Abril/2021

	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
DIA	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	07:00	-	23,4	7,9	0,80	9:00	26,4	25,2	7,2	3,3	0,0
2	18:30	-	23,0	7,3	1,15	9:00	25,0	26,0	7,2	3,2	0,0
3	19:00	-	25,1	7,1	3,20	9:00	22,5	25,0	7,2	2,3	0,0
4	18:30	-	25,3	7,3	3,50	9:00	21,0	25,6	7,2	3,5	0,0
5	18:30	-	25,6	7,0	3,00	9:00	24,9	25,1	7,2	3,2	0,0
6	15:00	-	24,1	7,2	4,12	9:00	25,0	24,0	7,2	4,7	9,2
7	06:15	-	26,5	7,2	3,60	9:00	25,5	24,3	7,4	2,9	0,0
8	08:05	-	22,6	7,2	4,15	9:00	27,0	24,8	7,2	3,3	0,0
9	19:00	-	24,6	7,2	5,41	9:00	24,4	24,6	7,2	2,4	0,0
10	18:00	-	25,4	7,3	4,18	9:00	29,0	25,8	7,2	3,9	0,0
11	09:00	-	25,0	7,2	4,20	9:00	23,0	24,0	7,3	2,6	0,0
12	08:45	-	22,2	7,3	7,22	9:00	26,8	25,1	7,3	3,4	0,0
13	07:00	-	22,3	7,2	6,90	9:00	25,2	24,8	7,3	3,0	0,5
14	10:40	-	22,6	7,2	6,15	9:00	-	-	-	-	0,0
15	09:00	-	-	7,3	7,12	9:00	23,2	24,3	7,1	2,9	0,0
16	09:00	-	-	7,1	5,67	9:00	27,0	26,4	7,2	1,7	0,0
17	09:00	-	-	7,4	6,52	9:00	24,1	24,2	7,3	0,7	0,0
18	09:00	-	-	7,3	6,72	9:00	20,0	24,2	7,2	2,3	12,5
19	06:00	24,0	22,0	7,2	6,57	9:00	23,0	23,3	7,4	2,8	0,0
20	07:30	-	21,6	7,2	7,32	9:00	22,8	23,3	7,2	3,2	0,0
21	08:00	-	-	7,3	7,10	9:00	20,6	22,3	7,3	2,8	0,0
22	10:00	-	22,6	7,3	7,11	9:00	24,1	25,0	7,2	3,2	0,0
23	15:30	-	22,0	7,0	7,62	9:00	20,1	22,1	7,2	2,6	0,0
24	09:00	23,5	-	7,1	7,50	9:00	23,6	23,2	7,2	3,6	0,0
25	09:00	-	-	7,2	7,40	9:00	22,5	23,0	7,3	2,7	0,0
26	13:50	-	22,3	7,0	6,28	9:00	24,0	23,8	7,2	3,0	0,0
27	-	-	-	7,3	3,60	9:00	21,5	23,2	7,3	2,2	0,0
28	-	-	-	7,2	3,50	9:00	23,0	24,0	7,2	3,3	0,0
29	-	-	-	7,3	3,00	9:00	20,2	22,8	7,3	1,6	0,0
30	-	-	-	7,3	2,50	9:00	21,9	22,7	-	2,1	0,0
<b>MÍN.</b>				-	0,8				7,1	0,7	0,0
<b>MÉD.</b>				-	5,1				7,2	2,8	0,7
<b>MÁX.</b>				-	7,6				7,4	4,7	12,5
										<b>TOTAL</b>	22,2

(DTA-NPCL)

Tecnóloga Elaine Contiero Ribeiro  
Diretora Departamento de Tratamento de Água