



DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: Maio/2021

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	08:00	-	19,6	7,3	6,73	9:00	20,9	22,1	7,2	2,5	0,0
2	08:00	-	19,5	7,3	7,20	9:00	21,8	13,0	7,2	2,4	0,0
3	08:00	-	20,0	7,2	7,42	9:00	20,1	21,6	7,3	2,6	0,0
4	11:00	-	19,5	7,2	7,38	9:00	22,8	29,0	7,2	4,0	0,0
5	08:00	-	19,6	7,3	7,25	9:00	20,7	21,1	7,3	2,6	0,0
6	08:00	-	19,7	7,1	6,60	9:00	23,0	21,9	7,3	3,1	0,0
7	08:00	-	20,3	7,2	6,34	9:00	22,7	22,5	7,3	2,3	0,0
8	08:00	24,0	20,0	7,3	6,58	9:00	24,0	22,8	7,2	3,5	0,0
9	08:00	-	20,1	7,2	6,86	9:00	19,5	21,5	7,2	2,1	0,0
10	08:00	-	20,2	7,3	6,68	9:00	21,1	21,7	7,2	2,7	0,0
11	08:00	-	20,4	7,2	6,86	9:00	20,9	21,5	7,5	2,6	0,0
12	08:00	-	20,0	7,2	6,61	9:00	22,3	21,9	7,3	3,3	0,0
13	11:30	-	19,9	7,1	8,18	9:00	19,4	21,6	7,4	2,4	0,2
14	11:30	-	19,3	7,2	7,73	9:00	21,6	22,0	7,3	4,0	0,0
15	08:00	20,0	19,6	7,2	7,83	9:00	24,9	22,1	7,4	3,2	0,0
16	08:00	-	19,6	7,1	6,60	9:00	19,0	23,9	7,2	2,9	0,0
17	08:00	-	19,4	7,3	7,74	9:00	19,6	21,1	7,4	3,0	0,0
18	08:00	-	19,2	7,1	6,69	9:00	22,4	23,0	7,3	3,9	0,0
19	08:00	-	19,4	7,0	6,70	9:00	24,5	21,6	7,4	3,6	0,0
20	08:00	-	20,0	7,3	6,54	9:00	20,5	21,1	7,4	3,6	0,0
21	08:00	-	19,3	7,1	6,61	9:00	19,9	22,1	7,4	3,2	0,0
22	08:00	-	19,5	7,3	6,70	9:00	19,0	20,0	7,3	2,8	17,5
23	08:00	-	19,0	7,0	6,65	9:00	22,7	20,3	7,2	2,2	17,5
24	08:00	-	19,3	7,1	6,70	9:00	18,5	19,5	7,5	3,1	0,0
25	08:15	-	16,6	7,3	7,84	9:00	-	18,7	7,2	3,0	0,0
26	18:15	-	17,8	7,3	7,64	9:00	14,8	18,4	7,5	3,5	0,0
27	07:35	-	16,8	7,1	7,82	9:00	25,5	20,4	7,4	3,5	0,0
28	18:15	-	19,2	7,3	7,99	9:00	20,8	20,0	7,3	3,4	0,0
29	07:00	-	19,0	7,4	7,37	9:00	22,0	20,6	7,4	2,4	0,0
30	20:00	-	20,4	7,4	7,45	9:00	21,0	21,5	7,3	3,2	0,0
31	07:40	-	19,7	7,2	7,43	9:00	24,0	20,5	7,4	3,7	0,0
MÍN.				7,2	6,3				7,2	2,1	0,0
MÉD.				-	7,1				7,3	3,0	1,1
MÁX.				-	8,2				7,5	4,0	17,5
											TOTAL
											35,2

(DTA-NPCL)

Tecnóloga Elaine Contiero Ribeiro
Diretora Departamento de Tratamento de Água